AB 678

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10
Oddział Laboratoryjny
Tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr SE. I b-47301 /SP I/ 137/19

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Badane parametry	Jednostka	Wyniki	Identyfikacja metody	Wymagania wg Rozp. Ministr Zdrowia z dnia 07.12.2017r (Dz U. 2017, poz.2294)
Obecność i liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100 ml	0	PN-EN ISO 9308 –1:2014-12 +A1 :2017 - 04 **(A)** Metoda filtracji membranowej	0
Obecność i liczba *Escherichia coli*	j.t.k./100ml	0		0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2^{0}C	j.t.k./1ml	18 [11;29]**	PN-EN ISO 6222 :2004 **(A)** Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	Bez nieprawidłowych zmian***

** - oznacza niepewność rozszerzoną o współczynniku rozszerzenia k=2, odpowiadający poziomowi ufności 95% bez uwzględnienia niepewności poboru i transportu próbki. Niepewność oznaczono wg. dokumentu PKN-ISO/TS 19036

*** - zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 j.t.k./l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 j.t.k./l ml w kranie konsumenta

(A) - metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) - metody nieakredytowane

Wykonawca badania: asystent mgr inż. M. Dzięciołowska
mł. asystent mgr A Miernik

Autoryzował:

MŁODSZY ASYSTENT
mgr Aneta Miernik

Określenie zgodności badanych parametrów z dopuszczalnymi wartościami

Badany parametr w próbce wody o kodzie: SP– Ib/157/19, są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Określenia zgodności parametrów mikrobiologicznych dokonała mł. asystent mgr A. Miernik a fizyko-chemicznych K-k Sekcji Badań Fizyko – Chemicznych mgr inż. M. Gładyś w oparciu o w/w Rozporządzenie

Data sporządzenia sprawozdania: 26.04.2019

Zatwierdził:

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Lidia Walczyk

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.
2. a/a - 1 egz.

koniec

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.
Wyniki badania odnoszą się do badanych próbek. Klientowi przysługuje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony