Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku – Kamiennej
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko – Kamienna
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax 041 25 11 867
www.psseskarzysko.pl, e-mail: psse.skarzyskokam@pis.gov.pl

AB 678

Dz. 378/2020

30 KWI. 2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr SE. I b-47301 /SP I/85/20

Nazwa i adres klienta: Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
Zakład Gospodarki Komunalnej, 26-130 Suchedniów ul. Kościelna 21
Badany obiekt: próbka wody do spożycia z wodociągu Suchedniów
Miejsce pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody „Józefów" 26-130 Suchedniów
– wg oświadczenia klienta
Próbkę pobrała: p. Magdalena Natkańska – Zachara – kierownik oczyszczalni ścieków
- zaświadczenie Nr LHS/42/2018 wydane przez WSSE w Kielcach
Próbkę dostarczył: p. Paweł Kocia – główny specjalista ds. technicznych
Protokół przyjęcia próbki: Nr SE. Ib - 47301/D/29/20 z dnia 21.04.2020
Zlecenie Nr PBW – 11/20 z dnia 24.01.2020
Kod próbki: SP – Ib/85/20
Cel badania: wykorzystanie wyników w obszarze regulowanym prawnie, zgodnie z harmonogramem z dnia 24.10.2019
Próbka dostarczona: prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości, stan próbki: bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania: 21.04.2020
Data zakończenia badania: 24.04.2020

WYNIKI BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Rodzaj oznaczenia	Jednostka	Wyniki	Identyfikacja metody	Dopuszczalne zakresy wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 07.12.2017r (Dz.U. 2017, poz.2294)
Mętność	NTU	0,38±0,07#	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) Metoda nefelometryczna	nie więcej niż 1
Barwa	mg/l Pt	5 pH 6,8	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap.1:2015-06 metoda D (A)	Akceptowalna
Zapach (TON)		<1	PB/3/LBFC –PBW wyd.1 z dnia 2009.05.04 (N) Metoda sensoryczna	Akceptowalny
Smak (TFN)		<1		Akceptowalny
Stężenie jonów wodoru (pH)		6,8±0,1# Temp. 19,5 °C	PN-EN ISO 10523:2012 (A) Metoda potencjometryczna	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa ozn. w temp.25°C	µS/cm	300±24#	PN – EN 27888:1999 (A) Metoda konduktometryczna	2500

± za wynikiem oznacza niepewność rozszerzoną o współczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobieństwa, bez uwzględnienia niepewności pobierania

Wykonawca badania: k-k Sekcji Badań Fizyko Chemicznych mgr inż. M. Gładyś
asystent mgr inż. M. Dzięciołowska
mł. asystent mgr A. Miernik

Autoryzował:

Kierownik Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych
Mariola Gładyś

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.
Wyniki badania odnoszą się do badanych próbek. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi . Zawiera 2 strony.