Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku – Kamiennej
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko – Kamienna
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax 041 25 11 867
www.psseskarzysko.pl, e-mail: psse.skarzyskokam@pis.gov.pl

AB 678

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr SE. I b-47301 /SP I/ 214/20

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Badane parametry	Jednostka	Wyniki	Identyfikacja metody	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r (Dz U. 2017, poz.2294)
Obecność i liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100 ml	0	PN-EN ISO 9308 –1:2014-12 +A1 :2017 - 04 **(A)** Metoda filtracji membranowej	0
Obecność i liczba *Escherichia coli*	j.t.k./100ml	0		0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2^{0}C	j.t.k./1ml	<1	PN-EN ISO 6222 :2004 **(A)** Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	Bez nieprawidłowych zmian***

*** - zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 j.t.k./l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 j.t.k./l ml w kranie konsumenta

(A) - metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) - metody nieakredytowane
(P) - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastąpienia

Wykonawca badania: mł. asystent mgr A. Miernik

Autoryzował:

MŁODSZY ASYSTENT
mgr Aneta Miernik

Data sporządzenia sprawozdania: 24.07.2020

Zatwierdził:

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Lidia Walczyk

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.
2. a/a - 1 egz.

koniec

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.
Wyniki badania odnoszą się do badanych próbek. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi . Zawiera 2 strony